



**INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE SIMON  
(IFITS)**

# **REGISTRE D'ACCESSIBILITÉ**

**ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC**

Version en date du 21 avril 2020

*Mise à disposition du Registre d'Accessibilité :*

- *Version papier : Accueil de l'IFITS*
- *Version numérique : Site internet de l'IFITS ([www.ifits.fr](http://www.ifits.fr))*

# SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| <b>RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC</b> ..... | 3  |
| <b>SIGNALÉTIQUE</b> .....  | 4  |
| <b>ÉCLAIRAGE</b> .....   | 5  |
| <b>CHEMINEMENT</b> .....   | 6  |
| <b>VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT</b> .....                           | 7  |
| <b>PARKING</b> .....   | 8  |
| <b>PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE</b> .....                              | 9  |
| <b>ASCENSEUR</b> .....   | 10 |
| <b>ESCALIER ≥ 3 MARCHES</b> .....                                  | 11 |
| <b>RAMPE D'ACCÈS</b> .....   | 12 |
| <b>DISPOSITIF DE COMMANDE</b> .....                                | 13 |
| <b>BANQUE D'ACCUEIL</b> .....                                      | 14 |
| <b>PERSONNEL</b> .....   | 15 |
| <b>TOILETTES</b> .....   | 16 |
| <b>LAVABO</b> .....  | 17 |
| <b>SALLE DE RESTAURATION</b> .....                                 | 18 |
| <b>SALLE D'EAU (DOUCHE)</b> .....                                  | 19 |

## RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

**Raison sociale :** Groupement d'Intérêt Public Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (GIP IFITS)

**Adresse :** 19, avenue de Maison Blanche

**Code postal :** 93330

**Ville :** Neuilly-sur-Marne

**Téléphone :** 01-49-44-36-00

**Fax :** 01-49-44-36-01

**Site internet :** <https://www.ifits.fr>

**Mél. :** [administration@ifits.fr](mailto:administration@ifits.fr)

**Nom du représentant de la personne morale :** Christine MARCHAL  
(directrice GIP IFITS)

**Siret :** 189 300 189 00017

**Activité Principale Exercée (APE) :** 8542Z – Enseignement supérieur

**Spécialisation :** Formations aux métiers de la santé

**L'établissement fait-il partie de la 5ème catégorie :**

Oui       Non

**Effectif de l'ERP :**

Personnel : 71      Public : 953      Total : 1 024

**L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :**

Oui       Non

**Existe-il un registre de sécurité :**

Oui       Non

## SIGNALÉTIQUE

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique indiquant les stationnements handicap
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation                                  | Date de réalisation | Commentaires                 |
|---|---------------------|------------------------------|
| Adaptation des signalétiques extérieures voiture / piéton | 2020-2021           | Subvention d'équipement 2020 |

## ÉCLAIRAGE

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation  | Date de réalisation | Commentaires                 |
|---|---------------------|------------------------------|
| Construction d'un cheminement piéton complémentaire avec les éclairages réglementaires (entre les portails d'entrées) | 2020                | Subvention d'équipement 2019 |

## CHEMINEMENT

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1,20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie  $\geq 0,15$  m
- Dévers sur les cheminements  $\leq$  à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Éléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre  $\leq 2,20$  m sous élément suspendu

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation                          | Date de réalisation | Commentaires                       |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Cf. projet d'amélioration<br>« éclairage » page 5 | 2020                | Subvention<br>d'équipement<br>2019 |

## VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0,40 cm, présence d'un garde-corps

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation | Date de réalisation | Commentaires |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Sans objet               | -                   | -            |

## PARKING

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée)
- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3,30 m
- Marquage au sol + signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation | Date de réalisation | Commentaires |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Sans objet               | -                   | -            |



## PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1,70 m – 2,20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0,77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0,90 m et 1,30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques : **Sans Objet**

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation | Date de réalisation | Commentaires |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Sans objet               | -                   | -            |

## ASCENSEUR

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40

Largeur de passage de porte 0,80 m

Dimension minimale de la cabine 1,10 m x 1,40 m

Charge minimale supportée  $\geq$  300 kg

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation | Date de réalisation | Commentaires |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Sans objet               | -                   | -            |

## ESCALIER ≥ 3 MARCHES

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0,28 et 0,50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante (rigide et continue – hauteur 0,80 m à 1,00 m)
- Hauteur de marche ≤ 0,17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation   | Date de réalisation | Commentaires |
|--|---------------------|--------------|
| Modernisation et/ou reprise des BEV et des peintures contrastées sur la première et dernière marche pour les escaliers en extérieurs | 2021                | -            |

## RAMPE D'ACCÈS

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant

Dévers  $\leq$  à 3 %

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation | Date de réalisation | Commentaires |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Sans objet               | -                   | -            |

## DISPOSITIF DE COMMANDE

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0,90 m et 1,30 m
- Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation | Date de réalisation | Commentaires |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Sans objet               | -                   | -            |

## BANQUE D'ACCUEIL

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (hauteur 70 cm, largeur 60 cm, profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

### PROJET DE MODIFICATION :

| Nature de la réalisation  | Date de réalisation | Commentaires |
|---|---------------------|--------------|
| Refonte du local d'accueil dans l'optique d'un meilleur usage en position assise, ce qui n'est que partiellement le cas à ce jour | 2021                | -            |

## PERSONNEL

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation   | Date de réalisation | Commentaires                                   |
|--|---------------------|--|
| Formation de l'agent d'accueil à la bonne réception et accompagnement de toute personne handicapée | 2020                | Inscrit au plan de formation du personnel 2020 |

## TOILETTES

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1,50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0,80 m x 1,30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0,80 m à 1,00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0,35 m à 0,40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0,45 m et 0,50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan  $\leq$  0,85 m

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation  | Date de réalisation | Commentaires                 |
|---|---------------------|------------------------------|
| Refonte du bloc des sanitaires dans le couloir des salles 4, 5, 6 et 7 (dont le WC accessible aux personnes à mobilité réduite) | 2020-2021           | Subvention d'équipement 2020 |



## LAVABO

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

Espace ou vide sous le lavabo (dimensions minimums : hauteur 70 cm, largeur 60 cm, profondeur 30 cm) + siphon déporté

Hauteur du plan  $\leq$  0,85 m

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation                           | Date de réalisation | Commentaires                       |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Cf. projet d'amélioration<br>« toilettes » page 16 | 2020-2021           | Subvention<br>d'équipement<br>2020 |

## SALLE DE RESTAURATION

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1,20 m (entrée / accueil / place adaptée / toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0,90 m – 0,60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0,80 m x 1,30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m
- Hauteur du plan supérieur de table 0,80 m
- Espace vide sous le buffet (hauteur 70 cm, largeur 60 cm, profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (hauteur entre 0,60 m et 1,30 m, longueur / profondeur 0,50 m)

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation  | Date de réalisation | Commentaires                 |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| Modernisation du mobilier | 2020                | Subvention d'équipement 2020 |

## SALLE D'EAU (DOUCHE)

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Rayon de giration (diamètre 1,50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq$  0,25 m
- Espace d'usage ou de transfert (0,80 m x 1,30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0,80 m à 1,00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0,90 m et 1,30 m)

### PROJET D'AMÉLIORATION :

| Nature de la réalisation   | Date de réalisation | Commentaires |
|--|---------------------|--------------|
| Refonte du système d'accessibilité aux 2 douches dans les vestiaires du self | 2021                | -            |